

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ САРАТОВУ

Улица Университетская, 37, г. Саратов, Россия, 410078 Тел.: 51-76-36, Факс: 27-93-78

ПРЕДПИСАНИЕ N 492/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному образовательному учреждению
дополнительного образования детей
«Дому детского творчества»**

в лице директора Темирбулатовой Ольге Геннадиевне,

(полное наименование органа государственной власти и/или местного управления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области подполковника внутренней службы Курылева Дмитрия Сергеевича от «20» апреля 2016 года № 492, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. «10» мая 2016 г. по 16 час. 00 мин. «06» июня 2016 г. проведена плановая выездная проверка: государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору капитаном внутренней службы Сулеймановым Абдурагимом Абдуразаковичем, государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Зенковым Алексеем Тимофеевичем здания, помещений и территории Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества», по адресу: г. Саратов, ул.Лермонтова,29

(полнота, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственного инспекторов) по пожарному надзору, проведшего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ ДОД «Дом детского творчества» Темирбулатовой О.Г., специалист по кадрам МОУ ДОД «Дом детского творчества» Федоренко С.М.

(подписывается должностным лицом, отчеством лица, участвующего в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	на путях эвакуации подросткового клуба для покрытия пола применен материал с более высокой пожарной опасностью чем В2,РП2,Д3,Т2 (на линолеум не представлен сертификат соответствия)	ч.1 ст.6; ч.4. ст.4 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.25 СНИП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009	11.05.2017	
2.	из подросткового клуба отсутствует второй эвакуационный выход	ч.1 ст.6; ч.4. ст.4 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.12 СНИП 21-01-97* ; п.4.2.2, п.4.3.3 СП 1.13130.2009	11.05.2017	
3.	дверь эвакуационного выхода и двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания	ч.1 ст.6; ч.4. ст.4 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.17 СНИП 21-01-97*; п.4.2.6 СП 1.13130.2009	11.05.2017	
4.	стены хореографического зала отделаны горючим материалом (пластиковый сайдинг)	ч.1 ст.6; ч.4. ст.4 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о	11.05.2017	

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
		требованиях пожарной безопасности»; п.6.25 СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009		
5.	На эвакуационном выходе лестница не оборудована ограждением с перилами	ч.1 ст.6; ч.4. ст.4 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.28 СНиП 21-01-97*; п.4.3.4 СП 1.13130.2009	11.05.2017	
6.	системы противопожарной защиты находятся в неисправном состоянии (АПС, СОУЭЛ, ПК «Стрелец-Мониторинг»)	п. 61 «Правила противопожарного режима в РФ», (утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.)	11.05.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченный владеть пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Саратова
по пожарному надзору Судейманов А.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«06» 06 2016 г.



Государственный инспектор города Саратова
по пожарному надзору Зенков А.Т.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«06» 06 2016 г.



Предписание для исполнения подучия (-а):

«6» 06 2016 г.
«Дом детского творчества»
(Official blue circular stamp of the House of Children's Creativity)

Директор МОУ ДОД «Дом детского творчества»
Темирбулатова О.Г.
(должность, фамилия, инициалы)