

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ САРАТОВУ

Улица Университетская, 37, г. Саратов, Россия, 410078 Тел.: 51-76-36, Факс: 27-93-78

ПРЕДПИСАНИЕ N 489/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному образовательному учреждению
дополнительного образования детей

«Дому детского творчества»

в лице директора Темирбулатовой Ольге Геннадиевне.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного управления, юридического лица, филиала, инка, отделения государственного учреждения (структурного подразделения), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области подполковника внутренней службы Курьлева Дмитрия Сергеевича от «20» апреля 2016 года № 490, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. «10» мая 2016 г. по 16 час. 00 мин. «06» июня 2016 г. проведена плановая выездная проверка: государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору капитаном внутренней службы Сулеймановым Абдурагимом Абдуразаковичем, государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Зенковым Алексеем Тимофеевичем здания, помещений и территории Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества», по адресу: г. Саратов, ул. Григорьева, 7

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственного инспектора) по пожарному надзору, проводящего (их) проверку; наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ ДОД «Дом детского творчества» Темирбулатовой О.Г., специалист по кадрам МОУ ДОД «Дом детского творчества» Федоренко С.М., педагогом-организатором п/к «Волжанка» Морозовой Е.В., педагогом-организатором п/к «Богатырь» Прохоренко К.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
п/к «Волжанка»				
1.	на путях эвакуации подросткового клуба для покрытия пола применен материал с более высокой пожарной опасностью чем В2,РП2,Д3,Т2 (на линолеум не представлен сертификат соответствия)	ч.1 ст.6; ч.4. ст.4 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.25 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.3.2 СП 1.13130.2009	11.05.2017	
2.	в кладовой подросткового клуба допускается хранение материалов ближе чем 0,5 метров от источника света	п. 343 «Правила противопожарного режима в РФ», (утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.);	11.05.2017	
3.	не проведена огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций чердачного помещения	п. 21 «Правила противопожарного режима в РФ», (утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.);	11.05.2017	

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка выполнения (указывается только выполнение)
п/к «Богатырь»				
4.	в раздевалке в пространстве за подвесным потолком проложены коммуникации, кабеля, при этом пространство за подвесным потолком не защищено дымовыми пожарными извещателями	ч.1 ст.6; ч.4. ст.4 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 88-2001 п.12.20; 12.22; 12.23	11.05.2017	
5.	выход из подвального помещения не отвечает требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, рассматривается как аварийный и не учитывается при эвакуации людей в случае возникновения пожара	ч.1 ст.6; ч.4. ст.4 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.27 СНиП 21-01-97*, п.4.2.8; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	11.05.2017	
6.	помещения теплового узла не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	ч.1 ст.6; ч.4. ст.4 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03 п.14, табл.1, табл.3	11.05.2017	
7.	предел огнестойкости металлической балки лестничного марша (косоура) между первым этажом и подвальным помещением менее R45	ч.1 ст.6; ч.4. ст.4 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.17, 5.18*, табл. 4* СНиП 21-01-97*, п.1.14* 2.08.02-89*	11.05.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченный владеть пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Саратова
по пожарному надзору Сулейманов А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«06» 06 2016 г.



М.Л.П.

Государственный инспектор города Саратова
по пожарному надзору Зенков А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«06» 06 2016 г.



Предписание для исполнения получил (-а):



«6»

Директор МОУ ДОД «Дом детского творчества»

Темирбулатова О.Г.

(должность, фамилия, инициалы)